令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目）

原水（浄水場入口水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康に関連する項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	−	5	−	−									−	−	−	4	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	−	−									−	−	−	4	
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	−	<0.0003	−	−									−	−	−	4	重金属・無機物質
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	−	<0.00005	−	−									−	−	−	4	
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	−	<0.002	−	−									−	−	−	4	
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	−	<0.004	−	−									−	−	−	4	
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	−	0.22	−	−									−	−	−	4	
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	−	<0.08	−	−									−	−	−	4	
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	<0.1	−	−									−	−	−	4	
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	−	<0.0002	−	−									−	−	−	4	一般有機化学物質
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	−	<0.005	−	−									−	−	−	4	
	16	（ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ）-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	−	<0.004	−	−									−	−	−	4	
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	−	<0.002	−	−									−	−	−	4	
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	−	<0.001	−	−									−	−	−	4	
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	消毒副生成物
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（22.24.28.29の総和）	0.1 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	−	−	−	−									−	−	−	−	
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	<0.01	−	−									−	−	−	4	着色
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	−	<0.02	−	−									−	−	−	4	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	−	<0.09	−	−									−	−	−	4	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	<0.01	−	−									−	−	−	4	
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	−	2.9	−	−									−	−	−	4	味
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	−	0.021	−	−									−	−	−	4	着色
	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	−	1.7	−	−									−	−	−	4	味
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下	−	21	−	−									−	−	−	4	
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	−	61	−	−									−	−	−	4	
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	−	<0.02	−	−									−	−	−	4	発泡
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ（別名）	0.00001 mg/L以下	−	0.000001	<0.000001	<0.000001									−	−	−	6	カビ臭・味
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ（別名）	0.00001 mg/L以下	−	<0.000001	<0.000001	<0.000001									−	−	−	6	
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	−	<0.002	−	−									−	−	−	4	発泡
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	−	<0.0005	−	−									−	−	−	4	臭気
	46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3 mg/L以下	−	0.6	−	−									−	−	−	4	味
	47	pH値	5.8以上8.6以下	−	7.4	−	−									−	−	−	4	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	−	−	−	−									−	−	−	−	
	49	臭気	異常でないこと	−	微藻臭	−	−									−	−	−	4	
	50	色度	5 度以下	−	3.0	−	−									−	−	−	4	
	51	濁度	2 度以下	−	1.1	−	−									−	−	−	4	
採水事項	A	採水年月日	−	−	R7.5.13	R7.6.24	R7.7.1									−	−	−	−	−
	B	気温(℃)	−	−	21.8	24.2	28.5									−	−	−	8	−
	C	水温(℃)	−	−	8.0	13.2	13.0									−	−	−	8	−
	D	当日天候	−	−	晴	曇	曇									−	−	−	−	−
	E	前日天候	−	−	曇	雨	晴									−	−	−	−	−
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	−	−	−	−									−	−	−	−	−

省略不可能毎月検査9項目

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質管理目標設定項目、水源水質調査項目、ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ及びｼﾞｱﾙｼﾞｱ関連項目）

原水（浄水場入口水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	－	－	－									<0.002	<0.002	<0.002	2	重金属・無機物質
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	－	－	－									<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	－	－	－									<0.002	<0.002	<0.002	2	
	4	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/L以下	<0.0004	－	－	－									<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	一般有機化学物質
	6	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	7	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	8	ﾄﾙｴﾝ	0.4 mg/L以下	<0.04	－	－	－									<0.04	<0.04	<0.04	2	一般有機化学物質
	9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08 mg/L以下	<0.008	－	－	－									<0.008	<0.008	<0.008	2	
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒副生成物
	11	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒剤
	13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒副生成物
	14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	
	15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	－	－	－	－									－	－	－	1	農薬
	16	残留塩素	1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	臭気
	17	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mgL以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	着色
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	味
	20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/L以下	<0.001	－	－	－									<0.001	<0.001	<0.001	2	一般有機化学物質
	21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	－	－	－									<0.002	<0.002	<0.002	2	
	22	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	23	臭気強度（TON）	3 以下	－	－	－	－									－	－	－	－	臭気
	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	25	濁度	1 度以下	－	－	－	－									－	－	－	4	基礎的性状
	26	pH値	7.5 程度	－	－	－	－									－	－	－	4	腐食
	27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.9	－	－	－									-1.9	-1.9	-1.9	2	
	28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	汚染指標細菌
	29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/L以下	<0.01	－	－	－									<0.01	<0.01	<0.01	2	一般有機化学物質
	30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L以下	－	－	－	－									0.03	<0.02	0.02	4	着色
	31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)	<0.000005	－	－	－									<0.000005	<0.000005	<0.000005	2	一般有機化学物質
水源水質調査項目	1	化学的酸素要求量(COD)	単位：mg/L	2.0	－	－	－									2.0	2.0	2.0	2	水質汚濁指標
	2	生物化学的酸素要求量(BOD)	単位：mg/L	0.8	－	－	－									<0.8	<0.8	<0.8	2	
	3	浮遊物質(SS)	単位：mg/L	<1	－	－	－									<1	<1	<1	2	
	4	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	単位：mg/L	0.070	－	－	－									<0.070	<0.070	<0.070	2	
	5	全窒素	単位：mg/L	0.25	－	－	－									0.25	0.25	0.25	2	
	6	全ﾘﾝ	単位：mg/L	0.006	－	－	－									0.006	0.006	0.006	2	
クリプト関連	1	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ（ｵｰｼｽﾄ数）	単位：個/10L	－	－	0	－									－	－	－	2	感染症原虫
	2	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ（ｵｰｼｽﾄ数）	単位：個/10L	－	－	0	－									－	－	－	2	
	3	大腸菌（定性）	－	－	－	－	－									－	－	－	4	指標菌
	4	嫌気性芽胞菌	単位：個/100mL	－	1	－	－									－	－	－	4	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	－									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	8.0	21.8	16.0	－									21.8	8.0	15.3	8	－
	C	水温(℃)	－	6.1	8.0	9.8	－									9.8	6.1	8.0	8	－
	D	当日天候	－	曇	晴	雨	－									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	－									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	－	－	－	－									－	－	－	－	－

水質基準項目

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目）

浄水（浄水場出口水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康に関連する項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	－	0	－	－									－	－	－	4	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	－	－									－	－	－	4	
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	<0.0003	－	－									－	－	－	4	重金属・無機物質
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	<0.00005	－	－									－	－	－	4	
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－									－	－	－	4	
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	0.22	－	－									－	－	－	4	
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	<0.08	－	－									－	－	－	4	
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.1	－	－									－	－	－	4	
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	<0.0002	－	－									－	－	－	4	一般有機化学物質
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－									－	－	－	4	
	16	（ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ）-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－									－	－	－	4	
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	<0.06	－	－									－	－	－	4	消毒副生成物
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－	0.001	－	－									－	－	－	4	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－									－	－	－	4	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（22.24.28.29の総和）	0.1 mg/L以下	－	0.001	－	－									－	－	－	4	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－									－	－	－	4	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－	<0.008	－	－									－	－	－	4	
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.01	－	－									－	－	－	4	着色
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－									－	－	－	4	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	<0.03	－	－									－	－	－	4	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.01	－	－									－	－	－	4	
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－	3.4	－	－									－	－	－	4	味
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－									－	－	－	4	着色
	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	－	3.9	－	－									－	－	－	4	味
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下	－	22	－	－									－	－	－	4	
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	62	－	－									－	－	－	4	
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－									－	－	－	4	発泡
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ（別名）	0.00001 mg/L以下	－	0.000001	<0.000001	<0.000001									－	－	－	6	カビ臭・味
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ（別名）	0.00001 mg/L以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001									－	－	－	6	
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	発泡
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－	<0.0005	－	－									－	－	－	4	臭気
	46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3 mg/L以下	－	0.4	－	－									－	－	－	4	味
	47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	－	－									－	－	－	4	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－									－	－	－	4	
	49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－									－	－	－	4	
	50	色度	5 度以下	－	<0.5	－	－									－	－	－	4	
	51	濁度	2 度以下	－	<0.1	－	－									－	－	－	4	
採水事項	A	採水年月日	－	－	R7.5.13	R7.6.24	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	－	21.8	24.2	28.5									－	－	－	8	－
	C	水温(℃)	－	－	8.3	13.5	13.3									－	－	－	8	－
	D	当日天候	－	－	晴	曇	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	－	曇	雨	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	－	0.3	0.3	0.3									－	－	－	8	－

省略不可能毎月検査9項目

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質管理目標設定項目）

浄水（浄水場出口水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	重金属・無機物質
	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
	4	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	6	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	7	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	8	ﾄﾙｴﾝ	0.4 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒副生成物
	11	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒剤
	13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒副生成物
	14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	
	15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	－	－	－	－									－	－	－	－	農薬
	16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	－	－	－									0.3	0.3	0.3	9	臭気
	17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mgL以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	着色
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	味
	20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
	22	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	23	臭気強度（TON）	3 以下	－	－	－	－									－	－	－	－	臭気
	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	25	濁度	1 度以下	－	－	－	－									－	－	－	4	基礎的性状
	26	pH値	7.5 程度	－	－	－	－									－	－	－	4	腐食
	27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－									－	－	－	－	
	28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(暫定)	3	－	－	－									3	3	3	2	汚染指標細菌
	29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	着色
	31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)	－ －	－ －	－ －	－ －									－ －	－ －	－ －	－	一般有機化学物質
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	－	－	－									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	8.0	－	－	－									8.0	8.0	8.0	9	－
	C	水温(℃)	－	6.3	－	－	－									6.3	6.3	6.3	9	－
	D	当日天候	－	曇	－	－	－									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	－	－	－									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.3	－	－	－									0.3	0.3	0.3	9	－

水質基準項目

「10.亜塩素酸」及び「12.二酸化塩素」は消毒滅菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しており二酸化塩素を使用していないため検査不要項目。

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目）

白河市大信流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康に関連する項目	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	<0.0003	－	－									－	－	－	4	重金属・無機物質
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	<0.00005	－	－									－	－	－	4	
	5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	7	ﾋ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－									－	－	－	4	
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	0.22	－	－									－	－	－	4	
	12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	<0.08	－	－									－	－	－	4	
	13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.1	－	－									－	－	－	4	
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	<0.0002	－	－									－	－	－	4	一般有機化学物質
	15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－									－	－	－	4	
	16	（ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ）-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/L以下	－	<0.004	－	－									－	－	－	4	
	17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	
	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	4	
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	<0.06	－	－									－	－	－	6	消毒副生成物
	22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	6	
	23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06 mg/L以下	－	0.003	－	－									－	－	－	6	
	24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－									－	－	－	6	
	25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	6	
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	6	
	27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ（22.24.28.29の総和）	0.1 mg/L以下	－	0.004	－	－									－	－	－	6	
	28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03 mg/L以下	－	<0.003	－	－									－	－	－	6	
	29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03 mg/L以下	－	0.001	－	－									－	－	－	6	
	30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09 mg/L以下	－	<0.001	－	－									－	－	－	6	
	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08 mg/L以下	－	<0.008	－	－									－	－	－	6	
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.01	－	－									－	－	－	4	着色
	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－									－	－	－	4	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	<0.03	－	－									－	－	－	4	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	<0.01	－	－									－	－	－	4	
	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200 mg/L以下	－	3.4	－	－									－	－	－	4	味
	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	<0.005	－	－									－	－	－	4	着色
	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.9	3.9	3.9									3.9	3.9	3.9	12	味
	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300 mg/L以下	－	22	－	－									－	－	－	4	
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	59	－	－									－	－	－	4	
	41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	<0.02	－	－									－	－	－	4	発泡
	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ（別名）	0.00001 mg/L以下	－	0.000001	0.000001	<0.000001									－	－	－	6	カビ臭・味
	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ（別名）	0.00001 mg/L以下	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001									－	－	－	6	
	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	<0.002	－	－									－	－	－	4	発泡
	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005 mg/L以下	－	<0.0005	－	－									－	－	－	4	臭気
	46	有機物(全有機炭素（TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.5									0.5	0.3	0.4	12	味
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.3									7.3	7.1	7.3	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.0	17.0	20.2	25.0									25.0	6.0	17.1	12	－
	C	水温(℃)	－	8.0	11.5	13.4	19.2									19.2	8.0	13.0	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	小雨	晴									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

省略不可能毎月検査9項目

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質管理目標設定項目）

白河市大信流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番	項目	目標値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
水	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	重金属・無機物質
質	2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	
管	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
理	4	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
目	5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
標	6	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
設	7	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
定	8	ﾄﾙｴﾝ	0.4 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
項	9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）	0.08 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
目	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒副生成物
	11	削除	－	－	－	－	－									－	－	－	－	－
	12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	消毒剤
	13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01 mg/L以下(暫定)	<0.001	－	－	－									0.001	<0.001	<0.001	2	消毒副生成物
	14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02 mg/L以下(暫定)	<0.002	－	－	－									<0.002	<0.002	<0.002	2	
	15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	－	－	－	－									－	－	－	－	農薬
	16	残留塩素	1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	12	臭気
	17	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mgL以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	着色
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	4.4	－	－	－									4.4	4.4	4.4	2	味
	20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ(MTBE)	0.02 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	
	22	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	1 mg/L以下	－	－	－	－									0.0	0.0	#DIV/0!	12	味
	23	臭気強度（TON）	3 以下	<1	－	－	－									<1	<1	<1	2	臭気
	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	味
	25	濁度	1 度以下	－	－	－	－									－	－	－	12	基礎的性状
	26	pH値	7.5 程度	－	－	－	－									－	－	－	12	腐食
	27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－									－	－	－	－	
	28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下(暫定)	0	－	－	－									0	0	0	2	汚染指標細菌
	29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質
	30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1 mg/L以下	－	－	－	－									－	－	－	4	着色
	31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下(暫定)	－	－	－	－									－	－	－	－	一般有機化学物質

水質基準項目

「10.亜塩素酸」及び「12.二酸化塩素」は消毒滅菌剤として次亜塩素酸ナトリウムを使用しており二酸化塩素を使用していないため検査不要項目。

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目：省略不可能毎月検査9項目）

西郷村流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	4.0	3.9	3.9	3.9									4.0	3.9	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1									7.2	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.5	21.0	16.0	27.0									27.0	6.5	17.6	12	－
	C	水温(℃)	－	7.5	9.4	10.7	16.5									16.5	7.5	11.0	12	－
	D	当日天候	－	曇	晴	雨	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

白河市白坂流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	4.0	3.9	3.9	3.9									4.0	3.9	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5									0.5	0.4	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.1									7.3	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	8.0	22.0	17.3	29.0									29.0	8.0	19.1	12	－
	C	水温(℃)	－	7.5	9.3	10.0	13.5									13.5	7.5	10.1	12	－
	D	当日天候	－	曇	晴	雨	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目：省略不可能毎月検査9項目）

白河市表郷流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.9	3.8	3.9									3.9	3.8	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.5	0.3	0.4									0.5	0.3	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.1									7.2	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	7.0	20.0	19.0	28.5									28.5	7.0	18.6	12	－
	C	水温(℃)	－	7.3	10.3	11.7	15.4									15.4	7.3	11.2	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	雨	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

白河市東流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.9	3.8	3.9									3.9	3.8	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1									7.2	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.8	19.8	19.0	29.0									29.0	6.8	18.7	12	－
	C	水温(℃)	－	7.4	10.1	11.6	15.4									15.4	7.4	11.1	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	雨	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目：省略不可能毎月検査9項目）

中島村流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0		病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない		
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.9	3.8	3.9									3.9	3.8	3.9		味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4		
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2									7.2	7.2	7.2		基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5		
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									0.3	<0.1	<0.1		
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－		－
	B	気温(℃)	－	7.0	17.9	20.2	27.0									27.0	7.0	18.0		－
	C	水温(℃)	－	7.4	10.6	12.4	16.0									16.0	7.4	11.6		－
	D	当日天候	－	雨	晴	小雨	曇									－	－	－		－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－		－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2		－

泉崎村流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.8	3.8	3.9									3.9	3.8	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4									0.4	0.4	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1									7.2	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.2	18.8	20.0	29.8									29.8	6.2	18.7	12	－
	C	水温(℃)	－	7.0	9.9	11.5	15.8									15.8	7.0	11.1	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	曇	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

令和7年度 水質検査結果一覧表（水質基準項目：省略不可能毎月検査9項目）

矢吹町流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	4.0	3.9	3.8	4.0									4.0	3.8	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4									0.4	0.4	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1									7.3	7.1	7.2	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.0	19.0	20.0	30.0									30.0	6.0	18.8	12	－
	C	水温(℃)	－	7.8	9.9	11.6	15.9									15.9	7.8	11.3	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	小雨	晴									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－

棚倉町流量計室（浄水）

令和7年7月23日現在

分類	項番記号	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高値	最低値	平均値	検査回数	備考
健康	1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0									0	0	0	12	病原生物による汚染の指標
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	12	
性状	38	塩化物ｲｵﾝ	200 mg/L以下	3.9	3.9	3.8	3.9									3.9	3.8	3.9	12	味
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4									0.4	0.3	0.4	12	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.1	7.4									7.4	7.1	7.3	12	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	12	
	50	色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	12	
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	12	
採水事項	A	採水年月日	－	R7.4.2	R7.5.13	R7.6.3	R7.7.1									－	－	－	－	－
	B	気温(℃)	－	6.8	19.0	18.3	28.3									28.3	6.8	18.1	12	－
	C	水温(℃)	－	7.4	9.8	11.5	15.3									15.3	7.4	11.0	12	－
	D	当日天候	－	雨	晴	小雨	曇									－	－	－	－	－
	E	前日天候	－	雪	曇	晴	晴									－	－	－	－	－
	F	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	12	－